Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская,56/1//61/1
Место осуществления лабораторной деятельности: 352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Пирогова,5, тел./факс.8(86169)7-44-97, 7-45-76, e-mail:priem.prob@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

_____ М.Л. Халтурина
09.03 2024
МП"

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 06657.П.5.1.2/5.2.1/425.1 от 09.03.2024

Заказчик: МУП "Псебайводоканал"
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. Мичурина,34.
Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. Мичурина,34.
Наименование предприятия/объекта: МУП "Псебайводоканал"
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай-1
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора пробы: 425
Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ ООКП Хоменко Н.А.
Дата и время отбора проб: 05.03.2024г. с 11:00 по 11:15
Дата и время доставки проб: 05.03.2024 г. 13:00
Основание: Заявление №559 от 01.02.2024
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Код пробы: 06657.П.5.1.2/5.2.1/425.1
Вид источника: Водопровод
Место взятия пробы: в/кран перед поступлением в распределительную сеть- после бактерицидной установки водозабора
Количество (объем) пробы на испытания: 52 л
Температура воды при отборе пробы: 10 °С
Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:

Водяная многоместная баня UT-4302E, заводской №1052, Протокол №№ ПО-42-019-2023, от 25.10.2023 до 24.10.2024

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, заводской №390719, Св-во о поверке №С-АУ/05-06-2023/252617568, от 05.06.2023 до 04.06.2025

Спектрофотометр UNIKO 2100, заводской №К12101210011, Св-во о поверке №С-АУ/27-07-2023/265088986, от 27.07.2023 до 26.07.2024

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Термометр инфракрасный Testo-104-iR51475-12, заводской №43548362/606, Св-во о поверке №С-АУ/22-12-2023/309197019, от 22.12.2023 до 21.12.2024
Термостат на 37 гр ТС -1/80 СПУ, заводской №011900850, протокол аттестации №217, от 05.12.2022 до 04.12.2024
Термостат на 44гр ТС-1/80 СПУ, заводской №37345, протокол аттестации №194, от 05.12.2022 до 04.12.2024
дозатор 1-канальный механический 1-5мл, заводской №7052952, Св-во о поверке №С-АУ/31-08-2023/274334494, от 31.08.2023 до 30.08.2024

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	Не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.4. метод Б	градус	Не более 20	менее 1
Мутность	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 издание 2019	ЕМФ	Не более 2,6	менее 1
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	Не более 2	0
Заведующий СГЛ - биолог _____ Е.А. Николенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3	КОЕ/см3	не более 50	1
Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23 п.6.3	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Колифаги	МУК 4.2.3963-23 п.10	БОЕ/100см3	отсутствие	0
Споры сульфитредуцирующих клостридий	МУК 4.2.3963-23 п.12.4	в 20 см3	отсутствие	0
Кишечные энтерококки	ГОСТ ISO 7899-2-2018	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Заведующий БЛ-врач-бактериолог _____ Т.В. Черткова				
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Цисты и ооцисты патогенных простейших	МУК 4.2.2314-08 п.5.12	в 50дм^3	отсутствие в 50,0	отсутствие
Яйца и личинки гельминтов	МУК 4.2.2314-08 п.5.12	в 50 дм^3	отсутствие в 50,0	отсутствие
Заведующий БЛ-врач-бактериолог _____ Т.В. Черткова				

Дата начала испытаний: 05.03.2024 Дата окончания испытаний: 09.03.2024
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): -

Комментарии: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: лаборант ООКП _____ Т.С. Харитонова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
тел. 7-43-25, факс 7-43-25
E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»
ВрИО главного врача Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Г.Ф. Шаповалова _____
Подпись МП

Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 06657.П.5.1.2/5.2.1/425.1 от 09.03.2024

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям ***соответствует*** требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Маньшина Л.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская,56/1//61/1
Место осуществления лабораторной деятельности: 352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Пирогова,5, тел./факс.8(86169)7-44-97, 7-45-76, e-mail:priem.prob@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"
_____ М.Л. Халтурина
09.03. 2024
"МП"

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 06658.П.5.1.2/5.2.1/426.1 от 09.03.2024

Заказчик: МУП "Псебайводоканал"
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. Мичурина,34.
Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. Мичурина,34.
Наименование предприятия/объекта: МАОУ СОШ №20 имени Героя Советского Союза А.П. Турчинского п. Псебай МО Мостовский район
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. 60 лет Октября,1.
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора пробы: 426
Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ ООКП Хоменко Н.А.
Дата и время отбора проб: 05.03.2024г. с 11:30 по 11:45
Дата и время доставки проб: 05.03.2024 г. 13:00
Основание: Заявление №559 от 01.02.2024
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Код пробы: 06658.П.5.1.2/5.2.1/426.1
Вид источника: Распределительная сеть
Место взятия пробы: в/кран пищеблока
Количество (объем) пробы на испытания: 52 л
Температура воды при отборе пробы: 9 °С
Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:
Водяная многоместная баня UT-4302E, заводской №1052, Протокол №№ ПО-42-019-2023, от 25.10.2023 до 24.10.2024
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, заводской №390719, Св-во о поверке №С-АУ/05-06-2023/252617568, от 05.06.2023 до 04.06.2025

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Спектрофотометр UNIKO 2100, заводской №К12101210011, Св-во о поверке №С-АУ/27-07-2023/265088986, от 27.07.2023 до 26.07.2024

Термометр инфракрасный Testo-104-iR51475-12, заводской №43548362/606, Св-во о поверке №С-АУ/22-12-2023/309197019, от 22.12.2023 до 21.12.2024

Термостат на 37 гр ТС -1/80 СПУ, заводской №011900850, протокол аттестации №217, от 05.12.2022 до 04.12.2024

Термостат на 44гр ТС-1/80 СПУ, заводской №37345, протокол аттестации №194, от 05.12.2022 до 04.12.2024

дозатор 1-канальный механический 1-5мл, заводской №7052952, Св-во о поверке №С-АУ/31-08-2023/274334494, от 31.08.2023 до 30.08.2024

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	Не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.4. метод Б	градус	Не более 20	менее 1
Мутность	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 издание 2019	ЕМФ	Не более 2,6	менее 1
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	Не более 2	0
Заведующий СГЛ - биолог _____ Е.А. Николенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3	КОЕ/см3	не более 50	1
Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23 п.6.3	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Колифаги	МУК 4.2.3963-23 п.10	БОЕ/100см3	отсутствие	0
Споры сульфитредуцирующих клостридий	МУК 4.2.3963-23 п.12.4	в 20 см3	отсутствие	0
Кишечные энтерококки	ГОСТ ISO 7899-2-2018	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Заведующий БЛ-врач-бактериолог _____ Т.В. Черткова				
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Цисты и ооцисты патогенных простейших	МУК 4.2.2314-08 п.5.12	в 50дм^3	отсутствие в 50,0	отсутствие
Яйца и личинки гельминтов	МУК 4.2.2314-08 п.5.12	в 50 дм^3	отсутствие в 50,0	отсутствие
Заведующий БЛ-врач-бактериолог _____ Т.В. Черткова				

Дата начала испытаний: 05.03.2024 Дата окончания испытаний: 09.03.2024
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): -

Комментарии: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: лаборант ООКП _____ Т.С. Харитонова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
тел. 7-43-25, факс 7-43-25
E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»
ВрИО главного врача Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Г.Ф. Шаповалова _____
Подпись МП

Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 06658.П.5.1.2/5.2.1/426.1 от 09.03.2024

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям ***соответствует*** требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Маньшина Л.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская,56/1//61/1
Место осуществления лабораторной деятельности: 352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Пирогова,5, тел./факс.8(86169)7-44-97, 7-45-76, e-mail:priem.prob@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

М.Л. Халтурина
09.03. 2024

"МП"

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 06659.П.5.1.2/5.2.1/427.1 от 09.03.2024

Заказчик: МУП "Псебайводоканал"
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. Мичурина,34.
Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. Мичурина,34.
Наименование предприятия/объекта: МУП "Псебайводоканал"
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора пробы: 427
Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ ООКП Хоменко Н.А.
Дата и время отбора проб: 05.03.2024г. с 12:00 по 12:15
Дата и время доставки проб: 05.03.2024 г. 14:00
Основание: Заявление №559 от 01.02.2024
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Код пробы: 06659.П.5.1.2/5.2.1/427.1
Вид источника: Распределительная сеть
Место взятия пробы: в/кран перед поступлением в распределительную сеть- насосная станция 2-го подъема водозабора
Количество (объем) пробы на испытания: 51 л
Температура воды при отборе пробы: 9 °С
Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:

Водяная многоместная баня UT-4302E, заводской №1052, Протокол №№ ПО-42-019-2023, от 25.10.2023 до 24.10.2024

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, заводской №390719, Св-во о поверке №С-АУ/05-06-2023/252617568, от 05.06.2023 до 04.06.2025

Спектрофотометр UNIKO 2100, заводской №К12101210011, Св-во о поверке №С-АУ/27-07-2023/265088986, от 27.07.2023 до 26.07.2024

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Термометр инфракрасный Testo-104-iR51475-12, заводской №43548362/606, Св-во о поверке №С-АУ/22-12-2023/309197019, от 22.12.2023 до 21.12.2024

Термостат на 37 гр ТС -1/80 СПУ, заводской №011900850, протокол аттестации №217, от 05.12.2022 до 04.12.2024

Термостат на 44гр ТС-1/80 СПУ, заводской №37345, протокол аттестации №194, от 05.12.2022 до 04.12.2024

дозатор 1-канальный механический 1-5мл, заводской №7052952, Св-во о поверке №С-АУ/31-08-2023/274334494, от 31.08.2023 до 30.08.2024

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	Не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.4. метод Б	градус	Не более 20	менее 1
Мутность	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 издание 2019	ЕМФ	Не более 2,6	менее 1
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	Не более 2	0
Заведующий СГЛ - биолог _____ Е.А. Николенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3	КОЕ/см3	не более 50	1
Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23 п.6.3	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Колифаги	МУК 4.2.3963-23 п.10	БОЕ/100см3	отсутствие	0
Споры сульфитредуцирующих клостридий	МУК 4.2.3963-23 п.12.4	в 20 см3	отсутствие	0
Кишечные энтерококки	ГОСТ ISO 7899-2-2018	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Заведующий БЛ-врач-бактериолог _____ Т.В. Черткова				
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Цисты и ооцисты патогенных простейших	МУК 4.2.2314-08 п.5.12	в 50дм^3	отсутствие в 50,0	отсутствие
Яйца и личинки гельминтов	МУК 4.2.2314-08 п.5.12	в 50 дм^3	отсутствие в 50,0	отсутствие
Заведующий БЛ-врач-бактериолог _____ Т.В. Черткова				

Дата начала испытаний: 05.03.2024 Дата окончания испытаний: 09.03.2024
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): -

Комментарии: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: лаборант ООКП _____ Т.С. Харитонова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
тел. 7-43-25, факс 7-43-25
E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»
ВрИО главного врача Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Г.Ф. Шаповалова _____
Подпись МП

Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 06659.П.5.1.2/5.2.1/427.1 от 09.03.2024

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям ***соответствует*** требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Маньшина Л.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская,56/1//61/1
Место осуществления лабораторной деятельности:
352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Пирогова,5,
тел./факс.8(86169)7-44-97, 7-45-76,
e-mail:priem.prob@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

М.Л. Халтурина
12.03. 2024
"МП"

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 06660.П.5.1.2/5.2.1/428.1 от 12.03.2024

Заказчик: МУП "Псебайводоканал"
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. Мичурина,34.
Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. Мичурина,34.
Наименование предприятия/объекта: МБОУ гимназия №4 им. И.Н.Нестерова п. Псебай МО Мостовский район
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. Комсомольская,18.
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора пробы: 428
Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ ООКП Хоменко Н.А.
Дата и время отбора проб: 05.03.2024г. с 12:30 по 12:45
Дата и время доставки проб: 05.03.2024 г. 14:00
Основание: Заявление №559 от 01.02.2024
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Код пробы: 06660.П.5.1.2/5.2.1/428.1
Вид источника: Распределительная сеть
Место взятия пробы: водопроводный кран раковины для мытья рук
Количество (объем) пробы на испытания: 51 л
Температура воды при отборе пробы: 9 °С
Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:
Водяная многоместная баня UT-4302E, заводской №1052, Протокол №№ ПО-42-019-2023, от 25.10.2023 до 24.10.2024
Дозатор Titrette, заводской №18H92734, Св-во о поверке №С-АУ/10-03-2023/229551672, от 10.03.2023 до 09.03.2024

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, заводской №390719, Св-во о поверке №С-АУ/05-06-2023/252617568, от 05.06.2023 до 04.06.2025

Спектрофотометр UNIKO 2100, заводской №К12101210011, Св-во о поверке №С-АУ/27-07-2023/265088986, от 27.07.2023 до 26.07.2024

Спектрофотометр UNIKO 2100, заводской №KRX19121812112, Св-во о поверке №С-АУ/21-04-2023/241158491, от 21.04.2023 до 20.04.2024

Термометр инфракрасный Testo-104-iR51475-12, заводской №43548362/606, Св-во о поверке №С-АУ/22-12-2023/309197019, от 22.12.2023 до 21.12.2024

Термостат на 37 гр ТС -1/80 СПУ, заводской №011900850, протокол аттестации №217, от 05.12.2022 до 04.12.2024

Термостат на 44гр ТС-1/80 СПУ, заводской №37345, протокол аттестации №194, от 05.12.2022 до 04.12.2024

дозатор 1-канальный механический 1-5мл, заводской №7052952, Св-во о поверке №С-АУ/31-08-2023/274334494, от 31.08.2023 до 30.08.2024

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	Не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.4. метод Б	градус	Не более 20	менее 1
Мутность	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 издание 2019	ЕМФ	Не более 2,6	менее 1
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	Не более 2	0
Перманганатная окисляемость	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 издание 2012	мгО/дм3	Не более 5,0	0,68+/-0,14
Железо	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм3	0,3	0,11+/-0,03
Заведующий СГЛ - биолог _____ Е.А. Николенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3	КОЕ/см3	не более 50	1
Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23 п.6.3	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Колифаги	МУК 4.2.3963-23 п.10	БОЕ/100см3	отсутствие	0
Споры сульфитредуцирующих клостридий	МУК 4.2.3963-23 п.12.4	в 20 см3	отсутствие	0
Кишечные энтерококки	ГОСТ ISO 7899-2-2018	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Заведующий БЛ-врач-бактериолог _____ Т.В. Черткова				
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Цисты и ооцисты патогенных простейших	МУК 4.2.2314-08 п.5.12	в 50дм³	отсутствие в 50,0	отсутствие
Яйца и личинки гельминтов	МУК 4.2.2314-08 п.5.12	в 50 дм³	отсутствие в 50,0	отсутствие
Заведующий БЛ-врач-бактериолог _____ Т.В. Черткова				

Дата начала испытаний: 05.03.2024 Дата окончания испытаний: 12.03.2024
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): -

Комментарии: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: лаборант ООКП _____ Т.С. Харитонова

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
тел. 7-43-25, факс 7-43-25
E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»
ВрИО главного врача Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Г.Ф. Шаповалова _____ Подпись МП

Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 06660.П.5.1.2/5.2.1/428.1 от 12.03.2024

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям ***соответствует*** требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Маньшина Л.В.